



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ»

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
тел. (861) 267-58-71, факс 262-50-71
ИНН 2312122495, КПП 230801001
kts@ktps.ru

от «01» ноября 2019 г. № 297-1/ 3295
на исх. _____ от _____ г.

Генеральному директору
ООО «КраснодарИнвестСтрой»

А.Н.Лондарь

350080, г. Краснодар, ул.Ессентукская,8,литер «А»
офис 7.
тел./факс (8861) 267-11-66

**ИЗМЕНЕНИЯ №1 В ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 211-05Т-2019
на подключение объекта: «Многоэтажный жилой дом Литер «1», в жилом
районе «Суворовский» на участке 120, квартал 1-4, гор. Ростов-на-Дону», к
тепловым сетям АО «Краснодартеплосеть»**

Заказчик: ООО «КраснодарИнвестСтрой»

1. В связи с корректировкой расположения точки подключения объекта: «Многоэтажный жилой дом Литер «1», в жилом районе «Суворовский» на участке 120, квартал 1-4, гор. Ростов-на-Дону», строящегося на земельном участке кадастровый номер 61:44:0082615:5236, в технические условия №211-05-2019 от 29.01.2019г. вносятся следующие изменения:

«2. Теплоснабжение Объекта осуществить от источника тепла Котельная № 21 Энергоснабжающей организации - АО «Краснодартеплосеть», в точке подключения - **на границе сетей инженерно-технического обеспечения жилого дома.** Температурный график теплоснабжения $+115 - 70^{\circ}\text{C}$, со срезкой на $+ 70^{\circ}\text{C}$. Давление в подающем трубопроводе принять $P_{T1}=5,5 \text{ кгс/см}^2$, в обратном трубопроводе $P_{T2}=3,5 \text{ кгс/см}^2$.»

2) На основании настоящих Изменений №1 внести корректуру в проектную документацию ИТП и теплосети Литера «1» (по отоплению и ГВС) и проверить пропускную способность подводящей теплотрассы на суммарную тепловую нагрузку Литера «1».

3). Все остальные пункты технических условий №211-05Т-2019 от 29.01.2019г. с изменениями №1 остаются без изменений.

4). Срок действия ТУ №211-05Т-2019 с Изменениями №1 продлевается на три года, до 01.11.2022 г.

Генеральный директор

м.п.



С.С.Сироджов

С.А.Тумникова
тел. 267-27-07*2-79